



DETERMINAZIONE N. 14 DEL 11-07-2023

AO

Oggetto: Intervento urgente sull'impianto di condizionamento della sede camerale di Ragusa.

Il Capo area Supporto Interno

TENUTO PRESENTE che nel primo piano dell'edificio della sede di Ragusa della Camera, il gruppo frigo che eroga il condizionamento per la pozione del primo piano che va dalla stanza di 16, dove operano i dipendenti, alla sala Giunta, dove si svolgono gli incontri di mediazione, non è più funzionante e che la ditta Sanitermica Iblea di Tumino Giuseppe & C. s.r.l., che svolge per conto della sede camerale di Ragusa il servizio di manutenzione dell'impianto di riscaldamento e di condizionamento della sede di Ragusa, urgentemente chiamata ad effettuare un sopralluogo, ha rilevato il guasto totale del gruppo frigo/pompa di calore che non è più riparabile trattandosi di un impianto che è stato installato nel 2011, segnalando la necessità di dover valutare l'installazione di una nuova pompa di frigo/calore il cui costo ammonterebbe ad euro 15.884,62 oltre iva, come da preventivo assunto al protocollo n. 18247 del 29.06.2023 e la cui installazione comunque richiede tempi lunghi rispetto alla necessità di risolvere urgentemente il guasto;

- PRESO ATTO che la succitata ditta Sanitermica Iblea di Tumino Giuseppe & C., s.r.l., su richiesta della Responsabile di Sede, Dott.ssa. Giovanna Licitra per una soluzione alternativa e immediata del problema con una soluzione di intervento alternativo, ha proposto di collegare il gruppo frigorifero attualmente utilizzato per condizionare l'Auditorium Gian Battista Cartia, sito al piano terra, con un bypass che collega il gruppo condizionatore dell'Auditorium al gruppo frigo che si è guastato, permettendo di fornire aria condizionata anche a quella porzione del primo piano dello stabile che va dalla stanza 16 alla sala Giunta, con un preventivo di spesa di Euro 1.280,00 oltre iva;
- CONSIDERATO che la sostituzione del gruppo frigo non funzionante ha un elevato costo e che è necessario un tempo più lungo, previa valutazione condivisa dalla sudetta Responsabile di Sede con il Segretario Generale di questa Camera e con il Dirigente dell'Area Supporto Interno, si è deciso di optare per la seconda soluzione, che può essere realizzata immediatamente e che risulta, comunque, utile anche nel caso in cui successivamente questa Camera decidesse di provvedere all'opera di sostituzione, costituisce comunque una soluzione di pronto utilizzo in caso di guasto di uno dei due gruppi frigo;
- VISTO il D.P.R. 2.11.2005, n. 254, contenente il Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;
- Vista la L. R. 12.7.2011, n. 12, con la quale sono stati recepiti nella Regione Siciliana il Decreto Legislativo 12.4.2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e sue successive modifiche ed integrazioni, e il D.P.R. 5.10.2010, n. 207, contenente il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2006, e successive modifiche ed integrazioni;

- Visto il comma 1 dell'art. 24 della L. R. 17.5.2016, n. 8, il quale sostituendo il comma 1 della predetta L. R. n. 12/2011, dispone che a decorrere dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50, nel territorio della Regione si applicano le disposizioni in esso contenute;
- Visto il successivo comma 4 dell'art. 24 della citata L. R. n. 8/2016, il quale prevede che tutti i riferimenti al D. Lgs. n. 163/2006, contenuti nella L. R. n. 12/2011, si devono intendere riferiti alle omologhe disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 50/2016;
- Preso atto che in base alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della predetta L. R. 12/2011, le disposizioni in essa contenute si applicano anche agli enti vigilati dalla Regione Siciliana;
- Vista la lettera a) del comma 2 dell'art. 36 del Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50, la quale dà facoltà alle stazioni appaltanti di procedere ad affidamento di lavori di importo inferiore ad Euro 40.000,00 mediante affidamento diretto senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- Ritenuto che si può ricorrere alle superiori disposizioni, al fine di realizzare l'intervento in argomento, attesa l'urgenza e l'entità dei lavori da effettuare, nonché la convenienza di rivolgersi alla stessa ditta che ha in atto affidata la manutenzione dell'intero impianto;
- Ritenuto, ai sensi alle predette disposizioni, di potere autorizzare i lavori di collegamento dei due gruppi frigoriferi tramite bypass, mediante affidamento degli stessi alla ditta Sanitermica Iblea di Tumino Giuseppe & C. s.r.l.;
- Ritenuto dal punto di vista contabile che si può autorizzare l'utilizzo della cifra di Euro 1.561.60 sul conto 325020 "oneri per manutenzione ordinaria" del bilancio camerale dell'anno in corso;

D E T E R M I N A

- per tutto quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, di autorizzare i lavori di collegamento dei due gruppi frigoriferi tramite bypass, mediante affidamento degli stessi alla ditta Sanitermica Iblea di Tumino Giuseppe & C. s.r.l.;
- di fare gravare la spesa relativa all'intervento, pari ad Euro 1.561,60 sul conto 325020 "oneri per manutenzione ordinaria", del bilancio camerale;
- di pubblicare il presente provvedimento nella sezione del sito istituzionale della Camera denominata "Amministrazione Trasparente", nella sottosezione "Provvedimenti" - "Provvedimenti dirigenti".

Il Capo Area Supporto Interno
Dirigente dott. Roberto Cappellani

